

Ventilacija mobilnim nadtlaknim uređajima, iskustva s intervencijama

Osnovni cilj primjene mobilnih nadtlaknih uređaja na intervencijama gašenja požara i spašavanja ugroženih je u što kraćem vremenu umanjiti prisutnost dima, topline i otrovnih plinova iz zatvorenog prostora. Smanjenjem temperature i povećanjem vidljivosti u požaru stvaraju se pogodniji uvjeti za efikasan rad vatrogasaca i povećava njihova sigurnost prilikom interveniranja, a akcija gašenja požara se ubrzava, skraćuje ukupno vrijeme trajanja intervencije i time smanjuju štete nastale u požaru. Korištenje ovih uređaja za ventilaciju prostora nakon lokalizacije požara je postalo obavezan segment taktike na većini vatrogasnih intervencija u zatvorenom prostoru. Međutim, veliki je problem kad se zapovjednici intervencije moraju odlučiti za primjenu nadtlakne ventilacije u fazi napredovanja navalne grupe. Prije svega jer dodatna ventilacija u toj fazi intervencije može stvoriti i neželjene efekte. Upravo zbog toga moramo znati što želimo postići nadtlaknom ventilacijom, koji uvjeti su nam potrebni i kako organizirati, pratiti, koordinirati i uspješno realizirati intervenciju. Dosadašnja praksa je pokazala da su mnogi zapovjednici intervencija izbjegavali primjenjivati ventilaciju nadtlaknim uređajima, prije svega zbog nedovoljne taktičke osposobljenosti i praktičnog iskustva iz ove oblasti.

Cilj ovog rada je predstaviti iskustva sa složenih vatrogasno-spasilačkih intervencija, gdje je za efikasno gašenje požara bilo neophodno primijeniti ventilaciju nadtlaknim uređajima u fazi napredovanja navalne grupe, odnosno iskustva vatrogasaca s intervencijama gdje primjena nadtlakne ventilacije nije bila moguća.

